



**CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA**  
**PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO**  
**Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)**

## **DUVRI**

### **Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali**

**Ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.**

**TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela  
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

|               |                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTE:         |  <b>CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA</b><br><b>Provincia di Olbia-Tempio</b> |
| Sede Sociale: | Piazza Gallura 3<br>07029 – Tempio Pausania (OT)                                                                                                        |
| Telefono:     | 079.679999                                                                                                                                              |
| Fax:          | 079. 631859                                                                                                                                             |

|        |                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavori | <b>Servizi di refezione scolastica a favore delle Scuole<br/>dell'Infanzia e Primarie Statali</b> |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <i>Per il Committente</i> |  |
| <i>L'Appaltatore</i>      |  |

| REV | Data       | MOTIVO REVISIONE                                                       |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 0   | 21/03/2016 | Stesura iniziale Documento ricognitivo allegato al Capitolato Speciale |
|     |            |                                                                        |
|     |            |                                                                        |



**Sommario**

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 PREMESSA.....</b>                                                               | <b>3</b>  |
| <b>2 SCOPO.....</b>                                                                  | <b>3</b>  |
| <b>3 DEFINIZIONI .....</b>                                                           | <b>3</b>  |
| <b>4 RISCHI INTERFERENTI .....</b>                                                   | <b>4</b>  |
| <b>5 FIGURE DI RIFERIMENTO .....</b>                                                 | <b>5</b>  |
| <b>6 RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DI APPALTO.....</b> | <b>5</b>  |
| <b>7 PIANO DI EMERGENZA .....</b>                                                    | <b>8</b>  |
| <b>8 FORNITURA E SERVIZIO .....</b>                                                  | <b>8</b>  |
| <b>9 INFORMAZIONE AI LAVORATORI PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO.....</b>               | <b>9</b>  |
| <b>10 ELEMENTI DI RISCHIO INTERFERENZIALE.....</b>                                   | <b>10</b> |
| <b>11 QUADRO DELLE INTERFERENZE .....</b>                                            | <b>12</b> |
| <b>12 ANALISI E STIMA DEI RISCHI INTERFERENZIALI .....</b>                           | <b>13</b> |
| <b>13 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .....</b>                          | <b>18</b> |
| <b>14 IMPLEMENTAZIONE .....</b>                                                      | <b>19</b> |
| <b>15 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE .....</b>                      | <b>20</b> |
| <b>16 NOTA FINALE .....</b>                                                          | <b>21</b> |
| <b>17 ALLEGATI .....</b>                                                             | <b>21</b> |



## **1 PREMESSA**

Il presente documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, al fine di fornire informazioni sui rischi specifici e le prescrizioni esistenti nell'ambiente in cui andranno ad essere effettuate le prestazioni, oggetto dei servizi, nonché, per indicare i rischi correlabili con le varie attività interferenti.

Nel caso della P.A. l'affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

Posto che l'Appaltatore, potrà presentare alla committente, eventuali proposte integrative e migliorative al presente documento, prima dell'inizio dell'appalto, si evidenzia come rimane facoltà della committente il provvedere all'aggiornamento del presente documento, che andrà a far parte integrante della documentazione di contratto.

Trattasi di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri dell'Appaltatore che, pertanto, dovrà attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. n.81/2008 a carico dei datori di lavoro.

## **2 SCOPO**

Scopo del presente documento è quello di:

Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra il Committente e la ditta Appaltatrice del servizio indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi;

Fornire alla ditta Appaltatrice del servizio dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività affinché ne informi adeguatamente i propri lavoratori.

Indicare gli eventuali costi relativi alla sicurezza al fine di riportarli sui documenti contrattuali così come stabilito dalla legge.

## **3 DEFINIZIONI**

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze</b> | Revisione 0    |
| <b>DUVRI</b>                                           | Pagina 3 di 28 |



**Appaltatrice / Appaltatore / Fornitore (AP) / Aggiudicatario:** E' la ditta che riceve l'incarico o l'appalto per l'esecuzione di una attività, la fornitura di una merce o di un servizio.

**Committente:** Il soggetto per conto del quale l'intera opera o il servizio viene realizzato.

**Costi della sicurezza:** Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere valutati dalla Committente ed indicati nel contratto. In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il Committente prevede di sostenere "in più rispetto a quanto ha già a disposizione" per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi (interferenziali).

**Interferenza:** Circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti. Fra le situazioni rischiose vengono indicati i rischi.

**Aggiornamento Del DUVRI:** Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture di servizi nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

**Valutazione Dei Rischi Afferenti l'interferenza tra le Attività e Misure di Prevenzione:** Premesso che il Committente ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dalla attuale normativa vigente in materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi interferenti riferiti all'ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta Appaltatrice. Sono inoltre descritte le relative misure di prevenzione adottate, nonché il comportamento richiesto.

#### **4 RISCHI INTERFERENTI**

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze</b> | Revisione 0    |
| <b>DUVRI</b>                                           | Pagina 4 di 28 |



**CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA**  
**PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO**  
**Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)**

3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

## **5 FIGURE DI RIFERIMENTO**

Al fine di stabilire la linea di comando e le persone di riferimento dell'appalto vengono di seguito riportati i nominativi dei responsabili del committente

| <b>FUNZIONE</b>                                       | <b>NOMINATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referente appalto o preposto                          | Dott.ssa Sandra Balata                                                                                                                                                                                                                                 |
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione | Ing. Marcello Liguori<br>c/o INNOVA s.r.l.<br>Tel. 0824/941328 Fax. 0824/094515<br>Mail: <a href="mailto:m.liguori@innova-srl.it">m.liguori@innova-srl.it</a><br>P.E.C. <a href="mailto:marcello.liguori@ordingce.it">marcello.liguori@ordingce.it</a> |
| Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Medico Competente                                     | Dott.ssa Sonia Maddaloni                                                                                                                                                                                                                               |
| Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza        | Non eletto                                                                                                                                                                                                                                             |
| Recapiti telefonici committente                       | <b>Settore:</b> Servizi Sociali<br>P.zza Gallura 3 - 07029 Tempio Pausania<br>tel +39 079 679974 - 079 679949 –<br>fax 079 679949<br>Email: <a href="mailto:servizisociali@comunetempio.it">servizisociali@comunetempio.it</a>                         |
| Responsabile per la gestione dell'emergenza           | Referenti definiti per ogni sede                                                                                                                                                                                                                       |

## **6 RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DI APPALTO**

### **➤ Luoghi oggetto di appalto**

Locali facenti parte delle strutture comunali così come specificate nel Capitolato Speciale

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze</b> | Revisione 0    |
| <b>DUVRI</b>                                           | Pagina 5 di 28 |



**CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA**  
**PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO**  
**Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)**

➤ **Potenziali rischi presenti sui luoghi oggetto di appalto**

| VALUTAZIONE RISCHI                                                                                              |                                                            | NOTE                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Rischi Meccanici:<br>_____                                                             | <div><div>B</div><div>M</div><div>A</div></div>            |                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Rischi Elettrici:<br>_____                                                             | <div><div>B</div><div><div>M</div></div><div>A</div></div> | Derivanti dalla presenza di impianto elettrico di sede                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni Non Ionizzanti<br>_____                                                     | <div><div>B</div><div>M</div><div>A</div></div>            |                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Rischi Fisici:<br>_____                                                                | <div><div>B</div><div>M</div><div>A</div></div>            |                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Rischi Ergonomici:<br>_____                                                            | <div><div>B</div><div><div>M</div></div><div>A</div></div> | Possibili attività svolte in spazi angusti e che richiedono posture prolungate                                                                                |
| <input type="checkbox"/> Rischi chimici/cancerogeni/mutageni:<br>_____                                          | <div><div>B</div><div>M</div><div>A</div></div>            |                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Rischi Biologici:<br>_____                                                             | <div><div>B</div><div>M</div><div>A</div></div>            |                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Rischi legati al lay-out:<br>(spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.)<br>_____          | <div><div>B</div><div><div>M</div></div><div>A</div></div> | Presenza di spazi di lavoro angusti                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> Rischi dovuti alla presenza di particolari macchine, impianti o attrezzature:<br>_____ | <div><div>B</div><div>M</div><div>A</div></div>            |                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Rischio Incendio/Esplosione:<br>_____                                                  | <div><div>B</div><div><div>M</div></div><div>A</div></div> | La valutazione rischi riguarda le sedi di lavoro che possono raggiungere un livello di rischio medio ove sono presenti attività soggette al controllo dei VVF |
| <input type="checkbox"/> Rischi Ambientali:<br>_____                                                            | <div><div>B</div><div>M</div><div>A</div></div>            |                                                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Aspetti organizzativi e gestionali:<br>_____                                           | <div><div>B</div><div><div>M</div></div><div>A</div></div> | Coordinamento con le altre attività svolte nella sede e con eventuali attività estemporanee dovute a manutenzioni, ristrutturazioni, manifestazioni etc.      |
| <input type="checkbox"/> Altro:<br>_____                                                                        | <div><div>B</div><div>M</div><div>A</div></div>            |                                                                                                                                                               |

Nota: B=basso/trascurabile, M=medio, A=alto

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze</b> | Revisione 0    |
| <b>DUVRI</b>                                           | Pagina 6 di 28 |



**CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA**  
**PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO**  
**Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)**

I rischi sopra indicati si riferiscono alle condizioni generiche dei luoghi di lavoro oggetto di appalto.

Sarà cura della Ditta Appaltatrice prendere visione dei luoghi e acquisire tutti i documenti necessari relativi alla valutazione dei rischi di sede e piano di emergenza.

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze</b> | Revisione 0    |
| <b>DUVRI</b>                                           | Pagina 7 di 28 |



## **7 PIANO DI EMERGENZA**

L'Appaltatore può prendere visione, previa richiesta formale, del Piano di Emergenza del Committente o Gestore dei luoghi.

Nelle sedi è comunque predisposta opportuna cartellonistica informativa sulle procedure da adottare in caso di emergenza.

Ogni ditta o soggetto indipendente che opera all'interno dei luoghi di lavoro del Committente/Gestore dei luoghi coordina il proprio piano di emergenza con quello della struttura ospitante.

In fase di sopralluogo preliminare congiunto l'Appaltatore prende visione dei luoghi, delle vie di fuga e di emergenza, della posizione dei presidi (antincendio e primo soccorso), della segnaletica e di quant'altro necessario al coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione.

## **8 FORNITURA E SERVIZIO**

I servizi previsti e direttamente affidati all'aggiudicatario consistono nell'attività di pulizia ordinaria e periodica così come meglio dettagliato nel Capitolato d'appalto.

I dati relativi all'appaltatore saranno dettagliati a seguito dell'aggiudicazione.

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Ditta Appaltatrice 1 (AP1)</b>                     |                             |
| Indirizzo                                             |                             |
| P. IVA                                                |                             |
| Recapiti telefonici                                   |                             |
| e-mail                                                |                             |
| Datore di lavoro                                      |                             |
| Referente aziendale appalto o preposto                |                             |
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione |                             |
| Medico Competente                                     |                             |
| Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza        |                             |
| Addetti Primo Soccorso Sanitario                      |                             |
| Addetti all'antincendio                               |                             |
| Orario di svolgimento attività                        | Come da Capitolato Speciale |



**CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA**  
**PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO**  
**Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)**

|                                                                |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione dell'attività                                      | Refezione scolastica comprensiva di preparazione dei cibi, fornitura, somministrazione e pulizie               |
| Macchine, mezzi e attrezzature utilizzate nell'attività        | Attrezzature elettriche, carrelli porta secchi/attrezzature/prodotti, ausili per la movimentazione dei carichi |
| Sostanze, prodotti e preparati utilizzati nell'attività        | Prodotti chimici per la pulizia                                                                                |
| Dispositivi di protezione individuale utilizzati nell'attività | Previsti                                                                                                       |

➤ **Rischi introdotti dall'Appaltatore**

I rischi introdotti dall'appaltatore sono stati preventivamente comunicati. Essi sono di seguito specificati.

1. Vie di circolazione, stato dei pavimenti e dei passaggi
2. Scivolamento
3. Presenza di scale ed opere provvisorie
4. Rischi trasmissibili derivanti dall'uso di attrezzature di lavoro
5. Luoghi di deposito
6. Rischi elettrici
7. Circolazione dei mezzi di trasporto
8. Rischio incendio e/o esplosione
9. Esposizione ad agenti chimici
10. Rumore

Dei suddetti rischi l'appaltatore ha fornito al Committente la descrizione delle specifiche misure di prevenzione e protezione da adottare.

**9 INFORMAZIONE AI LAVORATORI PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO**

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici/Locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai lavoratori/presenti (anche per accertare l'eventuale presenza di persone con problemi

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze</b> | Revisione 0    |
| <b>DUVRI</b>                                           | Pagina 9 di 28 |



**CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA**  
**PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO**  
**Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)**

asmatici, di mobilità, allergie o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate. Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.

Qualora i lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento del servizio (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il S.P.P. (Servizio di Prevenzione e Protezione) al fine di valutare l'adozione di eventuali misure.

### 10 ELEMENTI DI RISCHIO INTERFERENZIALE

|                                                                                    |                        | SI/possibile |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--|--|--|
| ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO                                         |                        | X            |  |  |  |
| ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO (PERTINENZE)                            |                        | X            |  |  |  |
| PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI                                                 |                        |              |  |  |  |
| PREVISTI INTERVENTI MURARI                                                         |                        |              |  |  |  |
| ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA<br>(Deposito materiali, per lavorazioni, ...)   | all'interno della sede | X            |  |  |  |
|                                                                                    | all'esterno della sede | X            |  |  |  |
| ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DI PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI            |                        |              |  |  |  |
| PREVISTO LAVORO NOTTURNO                                                           |                        |              |  |  |  |
| PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO                               |                        |              |  |  |  |
| PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI                              |                        | X            |  |  |  |
| PREVISTA UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTEFORME ELEVATRICI |                        |              |  |  |  |



**CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA**  
**PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO**  
**Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)**

|                                                           |                     | SI/possibile |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--|--|--|
| PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE                        |                     |              |  |  |  |
| PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE                       |                     | X            |  |  |  |
| PREVISTO UTILIZZO MATERIALI BIOLOGICI                     |                     |              |  |  |  |
| PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI                            |                     |              |  |  |  |
| PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI               |                     | X            |  |  |  |
| PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI |                     |              |  |  |  |
| PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE                             |                     |              |  |  |  |
| PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA                     | Elettrica           |              |  |  |  |
|                                                           | Acqua               |              |  |  |  |
|                                                           | Gas                 |              |  |  |  |
|                                                           | Rete dati           |              |  |  |  |
|                                                           | Linea Telefonica    |              |  |  |  |
| PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO | Rilevazione fumi    |              |  |  |  |
|                                                           | Allarme Incendio    |              |  |  |  |
|                                                           | Idranti             |              |  |  |  |
|                                                           | Naspi               |              |  |  |  |
|                                                           | Sistemi spegnimento |              |  |  |  |
| PREVISTA INTERRUZIONE                                     | Riscaldamento       |              |  |  |  |
|                                                           | Raffrescamento      |              |  |  |  |
| PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO                      |                     |              |  |  |  |



**CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA**  
**PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO**  
**Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)**

|                                                                                                        | SI/possibile |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|
| PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO                                                      |              |  |  |  |
| PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI / COMBUSTIBILI                                 |              |  |  |  |
| GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' PER UTENTI DIV. ABILI               |              |  |  |  |
| I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO               | <b>x</b>     |  |  |  |
| I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI      |              |  |  |  |
| E' PREVISTO L'UTILIZZO DI MACCHINE OPERATRICI DELLA DITTA APPALTATRICE                                 |              |  |  |  |
| E' PREVISTO LO SVILUPPO DI RUMORE IN QUANTITA' SIGNIFICATIVAMENTE MAGGIORI RISPETTO AL LUOGO DI LAVORO |              |  |  |  |
| SONO PREVISTE ATTIVITA' A RISCHIO ESPLOSIONE INCENDIO                                                  |              |  |  |  |

## 11 QUADRO DELLE INTERFERENZE

Il quadro delle interferenze e sovrapposizioni è di varia natura e dipenderà dalle presenze ordinarie e saltuarie dei luoghi di lavoro.

Trattasi prevalentemente di **personale delle scuole** e utenti dei servizi ospitati all'interno delle strutture. Possibile la compresenza di attività ordinarie e straordinarie quali manutenzioni, ristrutturazioni, riparazioni, ripristino servizi etc.



**CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA**  
**PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO**  
**Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)**

| COD. | EDIFICIO             | PRESENZE |             |                                   |                 |  |  |  |  |
|------|----------------------|----------|-------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
|      |                      | AP1      | Committente | Lavoratori del gestore dei luoghi | Pubblico/utenti |  |  |  |  |
| S1   | Scuole dell'infanzia | X        |             | X                                 | X               |  |  |  |  |
| S2   | Scuole primarie      | X        |             | X                                 | X               |  |  |  |  |
|      |                      |          |             |                                   |                 |  |  |  |  |
|      |                      |          |             |                                   |                 |  |  |  |  |
|      |                      |          |             |                                   |                 |  |  |  |  |

## 12 ANALISI E STIMA DEI RISCHI INTERFERENZIALI

La stima dei rischi INTERFERENZIALI, che permangono tenuto conto delle modalità operative attuate, delle caratteristiche di esposizione (interazione uomo e ambiente di lavoro) e soprattutto delle misure di prevenzione e protezione in essere, è effettuata nel modo seguente:

- quantificazione del rischio (R) attribuendo un livello di rischio sulla base della frequenza o probabilità (P) di accadimento dell'evento potenzialmente dannoso e dell'entità o gravità del danno (D) prodotto.

In questa fase vengono definite:

- la scala di probabilità dell'evento che fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento indesiderato (vedi tabella 1);
- la scala di gravità del Danno che fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno (vedi tabella 2)

| VALORE | LIVELLO             |
|--------|---------------------|
| 4      | altamente probabile |

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze</b> | Revisione 0     |
| <b>DUVRI</b>                                           | Pagina 13 di 28 |



**CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA**  
**PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO**  
**Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)**

|   |             |
|---|-------------|
| 3 | probabile   |
| 2 | possibile   |
| 1 | improbabile |

*Tabella 1 — Scala di Probabilità dell'evento (P)*

| VALORE | LIVELLO       |
|--------|---------------|
| 4      | grave         |
| 3      | significativo |
| 2      | modesto       |
| 1      | lieve         |

*Tabella 2 — Scala di gravità del danno (D)*

Definiti la Probabilità (**P**) e la gravità del Danno (**D**), il rischio (**R**) viene calcolato con la formula **R = P x D** e si può raffigurare in una rappresentazione avente in ascisse la gravità del Danno ed in ordinate la Probabilità del suo verificarsi.



**CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA**  
**PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO**  
**Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)**

**Legenda Rischio**

|  |              |
|--|--------------|
|  | Trascurabile |
|  | Basso        |
|  | Medio        |
|  | Elevato      |

**DANNO**

|             |                       | 1 Lieve | 2 Modesto | 3 Significativo | 4 Grave |
|-------------|-----------------------|---------|-----------|-----------------|---------|
| PROBABILITÀ | 1 Improbabile         | 1       | 2         | 3               | 4       |
|             | 2 Possibile           | 2       | 4         | 6               | 8       |
|             | 3 Probabile           | 3       | 6         | 9               | 12      |
|             | 4 Altamente probabile | 4       | 8         | 12              | 16      |

I valori del rischio **trascurabile** occupano le caselle di valori di  $1 \leq R \leq 2$ .

i valori di rischio **basso** occupano le caselle di valori di  $3 \leq R < 6$ .

i valori di rischio **medio** occupano le caselle di valori di  $6 \leq R \leq 9$ .

i valori di rischio **elevato** occupano le caselle in rosso di valori di  $12 \leq R \leq 16$ .

Tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione degli ulteriori interventi e misure da adottare.

Le attività devono essere effettuate nei termini e con le periodicità indicate analiticamente nel Capitolato Speciale d'Appalto.

I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei rifiuti devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico dell'Appaltatore.



**CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA**  
**PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO**  
**Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)**

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di pulizia devono sempre essere effettuate nel rispetto della incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi "interferenziali" sono riconducibili alle seguenti:

| FATTORE DI RISCHIO INTERFERENZIALE                                                                                                               | INTERFERENZA TRA                 | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO |   |          | MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  |                                  | P                           | D | R        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| pericolo di inciampo, di scivolamento, urti, impatti, presenza di ingombri sulla pavimentazione                                                  | Appaltatore e Gestore dei luoghi | 2                           | 2 | <b>4</b> | Evitare di accumulare materiali lungo i percorsi e vie di esodo. Attenersi alle indicazioni fornite dal committente/gestore dei luoghi relativamente alla possibilità e al luogo relativo al deposito di attrezzature/materiali                                                                                                                 |
| pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato                                                                                      | Appaltatore e Gestore dei luoghi | 2                           | 3 | <b>6</b> | segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone " a monte ed a valle" del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale. I lavoratori del Gestore dei luoghi devono essere informati sulle misure di sicurezza adottate dall'Appaltatore. |
| inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza | Appaltatore e Gestore dei luoghi | 2                           | 2 | <b>4</b> | chiusura del locale, aerazione naturale ed uso DPI da parte dell'operatore                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| elettrocuzione                                                                                                                                   | Appaltatore e Gestore dei luoghi | 2                           | 4 | <b>8</b> | utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. È consentito uso di prese domestiche se l'ambiente e l'attività non presentano rischi riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti. In caso contrario, si devono utilizzare prese a spina di tipo industriale.                                 |



**CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA**  
**PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO**  
**Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)**

| FATTORE DI RISCHIO INTERFERENZIALE  | INTERFERENZA TRA                 | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO |   |   | MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                  | P                           | D | R |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                     |                                  |                             |   |   | L'Appaltatore deve verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento. I cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti.                                                                                                        |
| sversamenti accidentali             | Appaltatore e Gestore dei luoghi | 2                           | 3 | 6 | segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone " a monte ed a valle" del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale. Intervenire prontamente per arginare la zona colpita dallo sversamento ed assorbire il fluido con materiali idonei (facendo attenzione alla presenza di eventuali fluidi pericolosi usando, se del caso, idonei DPI) |
| Vie di circolazione interne/esterne | Appaltatore e Committente        | 2                           | 3 | 6 | Attenersi alle indicazioni fornite dal committente/ Gestore dei luoghi relativamente a modalità di accesso, orario dello stesso e spazi di parcheggio e deposito materiali sia all'esterno degli edifici che all'interno degli stessi                                                                                                                                                                                                               |
| Incendio                            | Appaltatore e Gestore dei luoghi | 2                           | 2 | 4 | Le attività che prevedono l'utilizzo di fiamme libere o altre fonti di innesco o l'eventuale deposito anche temporaneo di materiale combustibile e/o                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



**CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA**  
**PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO**  
**Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)**

| FATTORE DI RISCHIO INTERFERENZIALE | INTERFERENZA TRA | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO |   |   | MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE                                                                                                       |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                  | P                           | D | R |                                                                                                                                        |
|                                    |                  |                             |   |   | infiammabile o deve essere preventivamente autorizzato dal committente.<br>Sui luoghi vige l'obbligo del rispetto del divieto di fumo. |

### 13 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale.

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

#### ***Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente e/o Gestore dei Luoghi***

Designazione di un referente operativo della committenza per l'appaltatore (referente del coordinamento).

Informazione e formazione dei propri addetti sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione di interventi fuori dall'orario di lavoro ordinario.

Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.

Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate per l'emergenza.

#### ***Misure di prevenzione e protezione a carico dell'Appaltatore***

Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio lavori.

In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi oggetto dell'intervento (segnalazione di eventuali pericoli: segnale "lavori in corso"; segregazione dell'area di intervento se necessario; ecc.).

#### ***Comportamento da tenere in caso di emergenza***

Il personale dell'impresa appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica affissa nelle strutture, e, in modo particolare, alle prescrizioni del piano di emergenza. E' doveroso:

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze</b> | Revisione 0     |
| <b>DUVRI</b>                                           | Pagina 18 di 28 |



- a) non effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo nei casi in cui non è stato possibile contattare il Responsabile della Committente individuato nel "dettaglio di coordinamento" e si presenti una situazione di pericolo grave e immediato);
- b) non utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso o effettuare interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico, ecc.) senza aver ricevuto adeguate istruzioni.

### **Evacuazione**

Il personale dell'impresa appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica affissa nella struttura ed in particolare:

- mantenere la calma e allontanarsi ordinatamente dal locale;
- asportare, se possibile, solo i propri effetti personali;
- seguire solo i percorsi di esodo indicati nelle planimetrie e contrassegnati dalla apposita segnaletica;
- non portare con sé oggetti ingombranti o pericolosi;
- non correre, spingere o gridare;
- non procedere in senso contrario al flusso di esodo;
- non usare in nessun caso ascensori o montacarichi ove presenti;
- attendere la comunicazione di cessato allarme prima di rientrare nella struttura ove si stava svolgendo il servizio.

## **14 IMPLEMENTAZIONE**

All'impresa appaltatrice, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni che lo richiedano.

Successivamente all'assegnazione dei lavori, l'impresa appaltatrice, si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti. Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi addetti, rimanendo tutte disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze</b> | Revisione 0     |
| <b>DUVRI</b>                                           | Pagina 19 di 28 |



## **15 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE**

In analogia ai lavori, come previsto dall'art. 26 c. 5 del D.Lgs. 81/08, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

In relazione all'appalto in oggetto, i costi così come indicativamente riportato di seguito, riguardano:

- a. le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- b. le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Ogni organizzazione che svolga una qualsivoglia attività deve dotarsi dei propri dispositivi e misure di sicurezza specifici per la stessa attività. Pertanto non sono da ritenersi costi per la sicurezza da interferenze quelli propri della Ditta Appaltatrice e di tutte le ditte/attività che sono presenti sui luoghi di lavoro. Questi ultimi restano a carico esclusivo dell'esecutore nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti e dei piani di sicurezza e prevenzione specifici per ogni attività.

Ogni ditta/attività sarà dotata di propri dispositivi di protezione individuale (DPI) non computati nel presente DUVRI. Sono da includersi invece quei DPI non necessari all'attività in sé ma necessari per motivi di interferenza con altre attività.

| <b>VOCE</b>                                  | <b>Q.TA'</b> | <b>U.M.</b> | <b>C.U. [€]</b> | <b>C.T. [€]</b> |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Formazione lavoratori sui rischi presenti    | 8            | ora         | 20,00           | 160,00          |
| Riunione di coordinamento                    | 1            | Cad.        | 50,00           | 50,00           |
| Sopralluogo preliminare congiunto            | 2            | Cad.        | 10,00           | 20,00           |
| Sopralluogo periodico congiunto              | 3            | Cad.        | 35,00           | 105,00          |
| Cavalletto di segnalazione pavimento bagnato | 6            | Cad.        | 10,00           | 60,00           |
| <b>TOTALE €</b>                              | -            | -           | -               | <b>395,00</b>   |

**L'importo risultante e riferito all'intero periodo di svolgimento del servizio (36 mesi).**



## **16 NOTA FINALE**

Il presente DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

## **17 ALLEGATI**

All.1 – Modello di Verbale di sopralluogo congiunto

All. 2 – Modello di Modalità di segnalazione e comportamento in caso di emergenze

All. 3 – Modello di Richiesta di aggiornamento/revisione/integrazione DUVRI



**CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA**  
**PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO**  
**Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)**

**ALL. 1 – VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO**

Descrizione attività: \_\_\_\_\_

Sede/Area dei lavori: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

in qualità di [titolare/lavoratore autonomo,  
altro] \_\_\_\_\_ dell'impresa [appaltatrice]

\_\_\_\_\_ con

sede in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

in applicazione di quanto prescritto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08, con  
riferimento ai lavori sopra illustrati,

**DICHIARA:**

- che in data odierna ha effettuato, accompagnato da  
\_\_\_\_\_, quale in qualità di  
\_\_\_\_\_ della ditta Committente, un  
apposito SOPRALLUOGO nell'area che sarà sede dei lavori;
- che la durata prevista dei lavori sarà di \_\_\_\_\_ giorni;

**In seguito al sopralluogo, congiuntamente al committente, si annota:**

Dotazioni di Emergenza presenti nell'ambiente di lavoro: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze</b> | Revisione 0     |
| <b>DUVRI</b>                                           | Pagina 22 di 28 |



**CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA**  
**PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO**  
**Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)**

Altre misure di prevenzione installate: \_\_\_\_\_

Prescrizioni e/o disposizioni particolari: \_\_\_\_\_

Altro: \_\_\_\_\_

**EVENTUALI ULTERIORI MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE PER  
RIDURRE I RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE:**

\_\_\_\_\_

**NOTE:**

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di ritenere sufficienti le misure adottate per eliminare le interferenze elaborate a seguito della valutazione dei rischi congiunta e riportate nel Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI).
- di essere stato correttamente informato circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui opereremo e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Si impegna inoltre formalmente a contattare il proponente dell'ordine e rappresentante del Committente qualora ritenga necessario, durante l'esecuzione dei lavori, acquisire ulteriori

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze</b> | Revisione 0     |
| <b>DUVRI</b>                                           | Pagina 23 di 28 |



**CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA**  
**PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO**  
**Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)**

informazione, effettuare una nuova valutazione dei rischi o modificare le misure adottate per eliminare le interferenze.

Luogo e data .....

*L'impresa appaltatrice*

*Responsabile del Committente*

.....

.....

MODELLO

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze</b> | Revisione 0     |
| <b>DUVRI</b>                                           | Pagina 24 di 28 |



**ALL. 2 – MODALITA' DI SEGNALAZIONE E COMPORTAMENTO IN CASO**  
**DI EMERGENZA**

La persona che riscontra una situazione di pericolo o di emergenza localizzata deve telefonicamente (se dotato di cellulare) o a voce (recandosi presso l'ufficio del responsabile) riferire immediatamente al Responsabile di Sede o al Referente del Servizio.

Per interventi che necessitano chiamate di emergenza esterne le modalità di comunicazione sono:

**115 - Vigili del Fuoco** profferendo il messaggio:

Qui è la sede della \_\_\_\_\_  
ubicata in via \_\_\_\_\_  
è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio che  
si è sviluppato in \_\_\_\_\_  
Il mio nominativo è \_\_\_\_\_  
Il nostro numero di telefono è \_\_\_\_\_  
"Ripeto, qui è la \_\_\_\_\_  
ubicata in via \_\_\_\_\_ è richiesto il vostro  
intervento per un principio di incendio che si è sviluppato in  
sede \_\_\_\_\_

Il mio nominativo è \_\_\_\_\_

Il nostro numero di telefono è \_\_\_\_\_

**113 – per feriti ed intossicati:** profferendo il messaggio:

Qui è la \_\_\_\_\_ ubicata in via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ è richiesto il vostro intervento con  
autoambulanza per un'assistenza ad una/più persone  
intossicate dal prodotto .....(se noto) ovvero ad una/più  
persone che presentano lesioni al corpo.

Il mio nominativo è \_\_\_\_\_

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze</b> | Revisione 0     |
| <b>DUVRI</b>                                           | Pagina 25 di 28 |



**CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA**  
**PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO**  
**Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania (OT)**

*Il nostro numero di telefono è \_\_\_\_\_*

*Ripeto, qui è la \_\_\_\_\_ ubicata in via \_\_\_\_\_ è richiesto il vostro intervento con autoambulanza per un'assistenza ad una/più persone intossicate dal prodotto ..... (se noto) ovvero ad una/più persone che presentano lesioni al corpo.*

*Il mio nominativo è \_\_\_\_\_*



Allorquando fattori esterni o interni all'Organizzazione provocano una Emergenza, vanno adottati comportamenti in relazione al tipo di evento da fronteggiare. Tutti, con esclusione degli addetti alla gestione dell'emergenza, adottano comportamenti idonei e di seguito sintetizzati. Tutti ascoltano le segnalazioni sonore, gli ordini e le raccomandazioni; in caso di evacuazione, si avviano ordinatamente al **luogo di raduno** seguendo le vie di fuga indicate sulle planimetrie affisse a parete e attendono sul **luogo di raduno** ulteriori ordini o istruzioni.

### **1) Incendio con successivo ordine di Evacuazione**

In tali ipotesi, al manifestarsi dell'Emergenza che richiede Evacuazione, ciascuna persona presente, dietro specifico ordine diramato a voce o con impianto di segnalazione, dopo aver ottemperato alle minime incombenze previste (es. spegnimento delle macchine, chiusura porta del locale; ecc.) abbandonerà ordinatamente senza precipitarsi ed evitando di creare panico i locali e raggiungerà "il Luogo di Raduno".

### **2) Terremoto**

**In caso di Terremoto**, tutti si recano al luogo di raduno esterno (individuato sulle planimetrie) **senza attendere alcun ordine in tal senso**. Particolare attenzione va fatta ai fini dell'incolumità delle persone, per la loro pericolosità intrinseca, a suppellettili, apparecchiature ed attrezzature presenti: al riguardo nei predetti momenti:

- per evitare di essere colpito dalla caduta di corpi sospesi, non allontanarsi precipitosamente ma cercare un riparo idoneo (nei pressi di un muro o di un pilastro);
- verificare lo stato delle scale prima di avviarsi a percorrerle;
- allontanarsi solo quando lo sciame di scosse è, almeno temporaneamente, cessato.
- raggiungere, con calma e senza creare panico, il "Luogo di Raduno".

### **3) Primo soccorso sanitario.**

**L'intervento di primo soccorso viene prestato dall'addetto al primo soccorso sanitario".**

Solo nei casi di assenza dell'addetto al primo soccorso sanitario adottare le seguenti regole:

- Nei casi di infortunio, particolarmente quando siano presenti ferite, abrasioni cutanee o ustioni, chi presta soccorso deve provvedere all'accurato lavaggio delle mani (con acqua e sapone o cotone idrofilo ed alcool) prima di toccare il materiale di medicazione e le parti offese.

**In caso di dubbio sull'origine dei malori, non prendere iniziative di soccorso empirico (come: somministrazione bevande, impacchi caldi o freddi) che potrebbero aggravare la situazione.**



**ALL. 3 – RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO/REVISIONE/INTEGRAZIONE**

**DUVRI**

*Al Committente* \_\_\_\_\_

*p.c. al RSPP* \_\_\_\_\_

A seguito del sopralluogo preliminare alle attività da svolgersi, la scrivente ditta  
\_\_\_\_\_ appaltatrice dei lavori \_\_\_\_\_

RICHIEDE

di integrare le informazioni fornite/ricevute con la seguente documentazione:

\_\_\_\_\_

di considerare nella stesura del DUVRI quanto segue:

\_\_\_\_\_

L'Appaltatore / esecutore

\_\_\_\_\_